NO.	設置場所	メーカー	タイプ		内容量	型番	製造番号	製造年月日		`21(R3)		`22(R4)		`23(R5)		`24(R6)		`25(R7)		`26(R8)		`27(R9)		`28(R10)		`29(R11)		`30(R12)		`31(R13)			次回交換	摘要	備考
									R2度		R3度		R4度		R5度		R6度		R7度		R8度		R9度		R10度		R11度		R12度		R13度				
〔総社浄水場〕																																			
1	取水ポンプ棟 (1F) ・電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0026783K	2021(R3)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	外	外	外	`27(R09)/01		
2	送水ポンプ棟 (1F) ・電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF50	001327s	2023(R5)					→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	`29(R11)/01		大型消火器・車載式
3	送水ポンプ棟 (1F) ・電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067393K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	`31(R13)/01		
4	送水ポンプ棟 (1F) ・電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067448K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内	外	外	`31(R13)/01		
5	送水ポンプ棟 (1F) ・電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067392K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	`31(R13)/01		
6	送水ポンプ棟 (1F) ・換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067440K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内	外	`31(R13)/01		
7	送水ポンプ棟 (B1) ・送水ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067465K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	`31(R13)/01		
8	送水ポンプ棟 (B1) ・送水ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067436K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内	`31(R13)/01		
9	管理棟 (1F) ・水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067463K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	`31(R13)/01		
10	管理棟 (1F) ・電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067445K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	`31(R13)/01		
11	管理棟 (1F) ・工作室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067459K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	`31(R13)/01		
12	管理棟 (1F) ・LPG庫用	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0085164K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	`31(R13)/01		
13	管理棟 (2F) ・中央監視室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067435K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	`31(R13)/01		
14	管理棟 (2F) ・廊下	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067434K	2025(R7)									→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	`31(R13)/01		
15	倉庫(旧事務所) ・旧事務所	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0066112K	2021(R3)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	外	外	`27(R09)/01		

↑ 消防報告　　↑ 消防報告　　↑ 消防報告　　↑ 消防報告

‖・・・更新

⬚・・・機能点検 5.0 年で終了(内部点検必要)

NO.	設置場所	メーカー	タイプ		内容量	品番	製造番号	製造年月日		`20(R2)		`21(R3)		`22(R4)		`23(R5)		`24(R6)		`25(R7)		`26(R8)		`27(R9)		`28(R10)		`29(R11)			次回交換	摘要	備考
									R1度		R2度		R3度		R4度		R5度		R6度		R7度		R8度		R9度		R10度		R11度				
〔総社第1中継ポンプ場〕																																	
P- 1	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF50	00205S	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	→圧力	`25(R8)/01		
P -2	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075408K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	→圧力	`25(R8)/01		
P- 3	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075483K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P- 4	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075487K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P- 5	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075466K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
〔総社第2中継ポンプ場〕																																	
P- 6	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075477K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P- 7	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075447K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P- 8	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075467K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P- 9	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075488K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
〔総社第3中継ポンプ場〕																																	
P-10	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075464K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	→圧力	`25(R8)/01		
P-11	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075435K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P-12	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075456K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
〔賀陽第1中継ポンプ場〕																																	
P-13	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075430K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P-14	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075433K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	→圧力	`25(R8)/01		
〔賀陽第2中継ポンプ場〕																																	
P-15	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075469K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
〔美星第1中継ポンプ場〕																																	
P-16	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075484K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P-17	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075458K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
〔美星第2中継ポンプ場〕																																	
P-18	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075450K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外	外	→圧力	`25(R8)/01		
P-19	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0075442K	2020(R2)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	→圧力	`25(R8)/01		
〔賀陽第3中継ポンプ場〕																																	
P-20	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0066107K	2021(R3)			→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	·機(放射)							`27(R9)/01		

↑
消防報告

↑
消防報告

↑
消防報告