

消火器設置台数一覧表

(別紙1)

施 設 名 称		容量別 Kg			合計数量
		2	3	20	
岡山浄水場	管 理 棟		21	1	22
	薬 注 棟		15	1	16
	導水ポンプ棟		7	1	7
	送水ポンプ棟		9		9
	電 気 棟		9	1	10
	浄水池(流入側)				
	浄水池(流出側)				
	小計		61	4	65
総社浄水場	取水ポンプ棟		1		1
	送水ポンプ棟		6	1	7
	管理棟		6		6
	倉庫		1		1
	緊急・車載				
	小計		14	1	15
西部系場外施設	総社第1中継ポンプ場		4	1	5
	総社第2中継ポンプ場		4		4
	総社第3中継ポンプ場		3		3
	賀陽第1中継ポンプ場		2		2
	賀陽第2中継ポンプ場		1		1
	賀陽第3中継ポンプ場		1		1
	美星第1中継ポンプ場		2		2
	美星第2中継ポンプ場		2		2
	総社第1調整池(小寺)				
	総社第1調整池(見延)				
	総社第2調整池				
	総社第3調整池				
	総社第2供給地点				
	小計		19	1	20
合計		0	94	6	100

屋内消火栓設備設置台数一覧表

施 設 名 称		設置台数	
		消火栓	加圧装置
岡山浄水場	管 理 棟	7	1
	薬 注 棟	4	
	導水ポンプ棟		
	送水ポンプ棟		
	電 気 棟		
	小計	11	1
合計		11	1

(別紙 2)

自動火災報知設備設置台数一覧表〔消防法〕

台 数 施 設 名 称		多信号・アナログ感知器			多信号感知器以外の感知器			受信機			中継器	発信機		ベル(電鈴) 音響装置	表示灯
					熱感知器		煙感知器								
		熱・アナログ式 スポット型(定温) 自動試験機能	煙・アナログ式 スポット型 自動試験機能	熱・差動式 スポット型 自動試験機能	差動式 スポット型	定温式 スポット型	光電式 スポット型					P1	P2		
岡山浄水場	管理棟	3	16	33	36	3	29	1	0	GR型 2系統 (255回線/1系統)	3	7		7	7
	薬注棟						71	1		P1 9/10回線	1	7		7	7
	導水ポンプ棟						26	1		P1 5/ 5回線	1	3		3	3
	送水ポンプ棟						44	1		P1 7/10回線	1	6		6	6
	電気棟						29	1		P1 4/ 5回線	1	2		4	2
	小計	3	16	33	36	3	199	5	0		7	25		27	25
総社浄水場	送水ポンプ棟				3		21	1		P2			2	2	2
	管理棟				31	5	7	1	1	P1 9/10回線		2		2	2
	小計				34	5	28	2	1			2	2	4	4
場外施設	総社第1中継ポンプ場				2		12	1		P2 3/5回線			2	2	2
	総社第2中継ポンプ場						19	1		P2 2/5回線			2	2	2
	賀陽第1中継ポンプ場				4		13	1		P2 2/5回線			2	2	2
	小計				6		44	3					6	6	6
		3	16	33											
合計		52			76	8	271	10	1		7	27	8	37	35

(別紙 2)

自動火災報知設備設置台数一覧表〔建築基準法〕

台 数 施 設 名 称		多信号・アナログ感知器			多信号感知器以外の感知器			受信機			中継器	発信機		ベル(電鈴) 音響装置	表示灯
					熱感知器		煙感知器								
		熱・アナログ式 スポット型(定温) 自動試験機能	煙・アナログ式 スポット型 自動試験機能	熱・差動式 スポット型 自動試験機能	差動式 スポット型	定温式 スポット型	中継器付 光電式 スポット型					P1	P2		
岡山浄水場	管理棟		20				2								
	薬注棟														
	導水ポンプ棟														
	送水ポンプ棟														
	電気棟														
	小計	0	20	0	0	0	2	0	0		0	0		0	0
		0	20	0											
合計		20			0	0	2	0	0		0	0	0	0	0

誘導灯設置台数一覧表

台 数 施 設 名 称		避難口誘導灯				通路誘導灯				階段通 路誘導 灯			合計
		A級	B級		C級	A級	B級		C級				
			BH形	BL形			BH形	BL形					
岡山浄水場	管理棟				11			3					14
	薬注棟			2	9			16					27
	電気棟				12			3					15
	導水ポンプ棟			1	4			5					10
	送水ポンプ棟			1	11			8					20
	浄水池(流入弁室)												
	浄水池(流出弁室)												
小計				4	47			35	0				86
総社浄水場	送水ポンプ棟			4				2		4			10
	小計			4	0			2	0	4			10
西部系場外施設	総社第1中継ポンプ場				2			1					3
	総社第2中継ポンプ場				2				1				3
	総社第3中継ポンプ場			2									2
	賀陽第1中継ポンプ場			1	2								3
	賀陽第2中継ポンプ場			1									1
	賀陽第3中継ポンプ場				1								1
	美星第1中継ポンプ場				2								2
	美星第2中継ポンプ場				2								2
	小計			4	11			1	1				17
合計				12	58			38	1	4			113