NO.	設置場所	メーカー	タイプ		内容量	型番	製造番号	製造年月日	'21(R 3) R 2度	'22(R 4) R 3度	'23(R 5) R 4度	'24(R 6) R 5度	'25(R 7) R 6度	'26(R 8) R 7度	'27(R 9) R 8度	'28(R10) R 9度	'29(R11) R10度	'30(R12) R11度	'31(R13) R12度	'32(R14) R13度	'33(R15) R14度	'34(R16) R15度	'35(R17) R16度	'36(R18) R17度	'37(R19) R18度	'38(R20) R19度	次回交換	摘要	備考
1	電気棟　B1共同溝	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067191K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
2	電気棟　F1電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067213K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
3	電気棟　F1電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF-50	000784s	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
4	電気棟　F1電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0158866K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
5	電気室　F1操作室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0158875K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート＋台座
6	電気棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0158841K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
7	電気棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067051K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
63	電気棟　発電機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067166K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
68	電気棟　発電機室　屋外	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0087860K	2025(R07)				R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	箱
69	電気棟　発電機室　屋外	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0087861K	2025(R07)				R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	箱
8	送水P棟　B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373483K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
9	送水P棟　B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0372856K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート＋箱
10	送水P棟　B2ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373477K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
11	送水P棟　B1歩廊	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373467K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
12	送水P棟　B1歩廊	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373508K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
13	送水P棟　F1階段室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0372850K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
14	送水P棟　F1制御機器室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373515K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
15	送水P棟　F1搬入室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373501K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
16	送水P棟　F1搬入室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0373462K	2023(R05)		R05.03.02 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	2033末) ←有効期限		`29(R11)/ 1	購入R05.03.02	プレート
17	管理棟　B1共同溝	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0160402K	2021(R03)	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2031末) ←有効期限					`27(R09)/ 1	購入R03.03.09	プレート
18	管理棟　F1宿直室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0087874K	2025(R07)		↑R03.03.09 更新			R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
19	管理棟　F1電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084569K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
20	管理棟　F1湯沸室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084575K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
21	管理棟　F1事務室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0087881K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
22	管理棟　F1ホール	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084563K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
23	管理棟　F1東口	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084566K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
24	管理棟　F1水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084560K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
25	管理棟　F1水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084559K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
26	管理棟　F1水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084600K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
27	管理棟　F1水質検査室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084498K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
28	管理棟　F2会議室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084595K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
29	管理棟　F2会議室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084497K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
30	管理棟　F2湯沸室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084570K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
31	管理棟　F2ホール	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084539K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
32	管理棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084572K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
33	管理棟　F3中央管理室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084588K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
34	管理棟　F3湯沸室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084586K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
35	管理棟　F3ホール	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084557K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
36	管理棟　F3資料室前	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084457K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
37	管理棟　F4	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0084564K	2025(R07)					R07.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.07	プレート
67	管理棟　F3情報処理室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF-50	003015s	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
38	薬注棟　B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385228K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
39	薬注棟　B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385184K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
40	薬注棟　B1薬品タンク室(1)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385283K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
41	薬注棟　B1共同溝	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385278K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
42	薬注棟　F1薬品タンク室(2)	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385173K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
43	薬注棟　F1次亜生成室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385272K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
44	薬注棟　F1次亜生成室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385280K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
45	薬注棟　F2加圧ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385285K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	箱
46	薬注棟　F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385207K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	プレート＋台座
47	薬注棟　F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385276K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	プレート＋台座
48	薬注棟　F3注入機室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385145K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	プレート＋台座
49	薬注棟　F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385273K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	台座
50	薬注棟　F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385279K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	台座
51	薬注棟　F4換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0385121K	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	台座
59	薬注棟　F3操作盤室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF-50	003016s	2024(R06)				R06.03.07 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	2034末) ←有効期限		`30(R12)/ 1	購入R06.03.07	プレート
62	薬注棟　F1工作室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067224K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	箱
52	導水P棟　ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0158844K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
53	導水P棟　ポンプ室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0158838K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
54	導水P棟　F1搬入ステージ	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067195K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
55	導水P棟　電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF-50	000776s	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
56	導水P棟　電気室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0210344K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
57	導水P棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067099K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
58	導水P棟　F2換気ファン室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067225K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	プレート
64	導水P棟　指定可燃物	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0696971K	2022(R04)		R04.09.05 新設→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2032末) ←有効期限			`28(R10)/ 1	購入R04.09.05	プレート
60	浄水池　流入弁室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067210K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	台座
61	浄水池　流出弁室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0067196K	2026(R08)					R08.02.00 更新→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	2036末) ←有効期限		`32(R14)/ 1	購入R08.02.00	台座
65	NO.1 ろ過池　1FL コントロール室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0697003K	2022(R04)		R04.09.05 新設→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2032末) ←有効期限			`28(R10)/ 1	購入R04.09.05	プレート
66	NO.2 ろ過池　1FL コントロール室	モリタ宮田	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	0697120K	2022(R04)		R04.09.05 新設→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	外	外	外	外	外	外	外	外	外	2032末) ←有効期限			`28(R10)/ 1	購入R04.09.05	プレート
70	NO.3 ろ過池　1FL コントロール室	初田(能美)	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEDJ010-A	C 045474	2025(R07)					R07.03.00 新設→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内機	2035末) ←有効期限		`31(R13)/ 1	購入R07.03.00	プレート＋台座

消防報告　消防報告　消防報告　消防報告　消防報告　消防報告