NO.	設置場所	メーカー	タイプ		内容量	品番	製造年月日			`26(R8)	`27(R9)	`28(R10)	`29(R11)	`30(R12)	`31(R13)	`32(R14)	`33(R15)	`34(R16)	`35(R17)		次回交換	摘要	備考
										R7度	R8度	R9度	R10度	R11度	R12度	R13度	R14度	R15度	R16度	R17度			
〔総社第1中継ポンプ場〕																							
P-1	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	20kg	EF50	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機		32(R14)/01		
P-2	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機		32(R14)/01		
P-3	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外		32(R14)/01		
P-4	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外		32(R14)/01		
P-5	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外		32(R14)/01		
〔総社第2中継ポンプ場〕																							
P-6	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外		32(R14)/01		
P-7	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機		32(R14)/01		
P-8	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外		32(R14)/01		
P-9	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機		32(R14)/01		
〔総社第3中継ポンプ場〕																							
P-10	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機		32(R14)/01		
P-11	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外		32(R14)/01		
P-12	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外		32(R14)/01		
〔賀陽第1中継ポンプ場〕																							
P-13	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外		32(R14)/01		
P-14	送水ポンプ室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外		32(R14)/01		
〔賀陽第2中継ポンプ場〕																							
P-15	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外		32(R14)/01		
〔美星第1中継ポンプ場〕																							
P-16	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外	外		32(R14)/01		
P-17	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機		32(R14)/01		
〔美星第2中継ポンプ場〕																							
P-18	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機	外		32(R14)/01		
P-19	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2026(R8)	→	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	外	内・機		32(R14)/01		
〔賀陽第3中継ポンプ場〕																							
P-20	電気室	モリタ	粉末ABC	蓄圧式	3kg	MEA10B	2021(R3)	外	外	外	機器交換											27(R9)/01		

消防報告 ↑ `28(R10)　　消防報告 ↑ `31(R13)　　消防報告 ↑ `35(R17)