

令和7年度 PFOS及びPFOA測定結果一覧

	採水日	4月7日	5月19日	6月9日	7月15日	8月18日	9月16日	10月20日	11月10日	12月15日	1月19日	2月17日	3月16日
岡山浄水場	浄水場原水					5ng/L未満							
	浄水場浄水		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満	
	岡山第2供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満		
	岡山第3供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満		
	岡山第4供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満	
	瀬戸供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満		
	邑久牛窓供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満	
	長船供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満	
	山陽第1供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満		
	山陽第2供給地点	5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		5ng/L未満		
	赤坂第1供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満	
	赤坂第2供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満	
	熊山供給地点	5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満	
	吉井第1供給地点			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		5ng/L未満
	吉井第2供給地点			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		5ng/L未満
	★和気第1供給地点		5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満
	和気第2供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満
	和気第3供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満
	佐伯第1供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満
佐伯第2供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満	

★：末端供給地点

令和7年度 PFOS及びPFOA測定結果一覧

	採水日	4月1日	4月30日	6月2日	6月30日	7月29日	9月1日	9月2日	9月30日	11月4日	12月1日	1月5日	2月2日	3月2日
津山第1浄水場	浄水場原水						5ng/L未満							
	浄水場浄水			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
	津山第2供給地点(※1)			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
	津山第3供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		
	津山第4供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		
	久米供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		
	鏡野供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		
	久米南第1供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	
	久米南第2供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	
	久米南第3供給地点(※2)		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	
	久米南第4供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	
	中央第1供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		
	中央第2供給地点(※2)		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	
	★柵原第1供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
柵原第2供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満		
津山第2浄水場	浄水場原水						5ng/L未満							
	浄水場浄水			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満
	津山第1供給地点(※3)			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満
	勝北第1供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
	勝北第2供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
	勝央第1供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
	★奈義供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満

(※1) 津山第1浄水場浄水の検査結果を共有する

(※2) 久米南第1調整池で検査を行う

(※3) 津山第2浄水場浄水の検査結果を共有する

★:末端供給地点

令和7年度 PFOS及びPFOA測定結果一覧

	採水日	4月21日	5月26日	6月23日	7月28日	8月25日	9月29日	10月28日	11月17日	11月25日	12月22日	1月26日	2月24日	3月23日
総社浄水場	浄水場原水				5ng/L未満									
	浄水場浄水	5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満		
	真備第1供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満		
	真備第2供給地点	5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満		
	美星供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
	総社第1供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満	
	総社第2供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満	
	総社第3供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満	
	山手供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
	高梁供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	
	有漢供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	
	成羽供給地点		5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	
	★北房供給地点	5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満	
	吉備高原第1供給地点	5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満	
	賀陽第1供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
	賀陽第2供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満
賀陽第3供給地点			5ng/L未満			5ng/L未満				5ng/L未満			5ng/L未満	

★:末端供給地点